

檔 號：
保存年限：

桃園市政府建築管理處 函

地址：330206桃園市桃園區縣府路1號

承辦人：羅詠絮

電話：03-3322101#6100

電子信箱：10053515@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市建築師公會

發文日期：中華民國115年7月28日

發文字號：桃建照字第1150062914號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如主旨 (380360200G_1150062914_ATTACH1.pdf、
380360200G_1150062914_ATTACH2.pdf、380360200G_1150062914_ATTACH3.pdf)

主旨：檢送「加速建照案審查修正意見相關事宜暨疑義會議
(69)」會議記錄1份，請查照。

說明：依貴會115年6月2日桃市建師字第0874號開會通知單續
辦。

正本：桃園市建築師公會

副本：本處建照科



加速建照案審查修正意見相關事宜暨疑義會議(69)討論

會議時間：115 年 06 月 24 日 15:00~16:30

記錄：林星岳

會議地點：桃園市政府建管處使管科 10F 會議室

會議主席：邱副局長英哲

參與人員：邱副局長英哲、陳副處長育時、黃科長康捷、劉副理事長國慶、陳大榮、梁瀨文、吳清楓、許惠渝、林星岳、吳騏琄。

◆個案討論：

1. 現有巷道經公所養護後指示建築線已具6米寬，本案中埔五街6巷是否仍需向基地內退縮W/2，提請討論。

決議：本案基地臨接之現有巷道寬度已達 6 公尺，無須自基地內退縮 W/2。

