

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園縣政府工務局 函

330

桃園縣桃園市縣府路232號

地址：33001桃園縣桃園市縣府路1號

承辦人：蘇若彤

電話：03-3322101#6102

傳真：03-3338087

電子信箱：074202@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園縣建築師公會

發文日期：中華民國103年6月23日

發文字號：桃工建字第1030043056號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：函轉內政部有關「立華防火玻璃磚」原101年12月25日核發之內授營建管字第1010812491號建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書，予以撤銷一案，請 查照。

說明：依據內政部103年6月16日台內營字第10308062501號函辦理。

正本：桃園縣建築師公會、桃園縣不動產開發商業同業公會、台灣區綜合營造工程工業同業公會桃園縣辦事處、本府各局處(桃園縣政府工務局除外)

副本：本府工務局工程科、本府工務局使用管理科(均含附件)

代理局長 郭振震

本案依分層負責規定授權科(組)長、主任決行

內政部 函

地址：10556臺北市八德路2段342號(營建署)

聯絡人：李先生

聯絡電話：02-87712703

電子郵件：R91521228@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：桃園縣政府

發文日期：中華民國103年6月16日

發文字號：台內營字第10308062501號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：有關貴公司「立華防火玻璃磚」，經本部101年12月25日核發之內授營建管字第1010812491號建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書，予以撤銷，請查照。

說明：

- 一、依據財團法人台灣建築中心103年5月15日中建安字第1032060564號函辦理。
- 二、按建築技術規則總則編第4條第2項及第3項規定：「建築材料、設備與工程之查驗及試驗結果，應達本規則要求；如引用新穎之建築技術、新工法或建築設備，適用本規則確有困難者，或尚無本規則及中華民國國家標準適用之特殊或國外進口材料及設備者，應檢具申請書、試驗報告書及性能規格評定書，向中央主管建築機關申請認可後，始得運用於建築物。」及「前項之試驗報告書及性能規格評定書，應由中央主管建築機關指定之機關（構）、學校或團體辦理。」本部已依上開規定訂有建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點據以執行，該要點第13點規定

A050300_建築管理科103/06/17



1030142338

無附件

：「中央主管建築機關就依本要點申請認可之案件，僅就申請人所提之文件圖說或測試證明內容予以認可。申請人、發明人、出品人或試驗機構團體，如有偽造文書，出具不實證明，侵害他人財產，肇致危險或傷害他人時，應視其情形，撤銷認可證明文件，並分別依法負其責任。」合先敘明。

三、查貴公司前檢具財團法人台灣建築中心（以下簡稱台灣建築中心）101年12月5日出具之TABC（防火）-101FB024R-R1性能規格評定書，向本部申請「立華防火玻璃磚」之認可，經本部101年12月25日核發內授營建管字第1010812491號建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書，並於申請案件資料載明，防火玻璃磚內填SiO₃約1000cc，惟依據台灣建築中心前揭號函所載，「前述應釐清事項係因貴公司申請評定所送試驗報告書記載（材料資訊列表）中防火玻璃磚內填SiO₃容量1000CC，而本中心查核小組於102年3月8日赴貴公司（桃園縣龜山鄉大崗村大坑路3段469巷51號）現場查驗結果，前開防火玻璃磚最大容量僅700CC，無法達到提送資料所載1000CC。且又與貴公司申請所附標準施工圖構件數值不一，應予釐清敘明。」並指出已書面通知貴公司限期改善，並同意貴公司要求釐清寬限已滿2個月，迄未獲「具體測試結果」回復，經台灣建築中心撤銷前開101年12月5日性能規格評定書。爰本案依建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點第13點規定，撤銷本案旨揭認可通知書。

四、對本處分如不服應於接到本處分書之次日起30日內繕具訴

願書送由本部向行政院訴願。

正本：立華國際企業有限公司

副本：5直轄市政府、臺灣省15縣（市）政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、交通部臺灣區國道高速公路局、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、經濟部加工出口區管理處、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、陽明山國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、玉山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、中華民國全國建築師公會（請轉知所屬會員）、財團法人台灣建築中心、財團法人成大研究發展基金會、國立臺灣科技大學（建築性能規格評定中心）、國立成功大學防火安全研究中心防火實驗室、內政部法規委員會、營建署資訊室（請刊登網頁）、建築管理組

